

Multilateralt Avtal M352

enligt avsnitt 1.5.1 i ADR

avseende transport av UN 1965 in fasta tankar (tankfordon)

1. Med avsteg från bestämmelserna i 4.3.3.2.5 i ADR är transport av UN 1965 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S. (Blandning C) också tillåten i fasta tankar (tankfordon) utan värmeisolering med ett provtryck lägre än det lägsta provtryck som är angivet för blandning C i 4.3.3.2.5, under förutsättning att följande är uppfyllt:
 - Tankkoden är PxBN: provtrycket som är angivet direkt på tanken eller skylten (föreskrivet i 6.8.2.5.1 i ADR) ska inte vara mindre än 2,3 Mpa (23 bar)
 - Tanken har säkerhetsventiler enligt 6.8.3.2.9 i ADR
 - Tanken är godkänd för transport av UN 1978 PROPAN, antingen som enda gas eller som en av gaserna
 - Tanken är tillverkad före den 1 januari 2014
 - Transporten utförs inom, eller mellan territorier, där en omgivningstemperatur är sådan att den temperatur som uppstår i tanken, som en följd av omgivningstemperaturen, inte överstiger 50 °C
 - Vid användning av 50 °C som referenstemperatur för det tryck som utvecklas i tanken, ska beräknat provtryck för tanken, baserat på formeln i 4.3.3.2.3 (b) för tankar utan värmeisolering, inte överstiga 2,3 MPa (23 bar)
2. Med avsteg från bestämmelserna i 6.8.3.5.2 eller 6.8.3.5.3 i ADR, beroende på vad som är tillämpligt, får märkning med officiell transportbenämning på skylten eller direkt på tanken, antingen vara för UN 1978 PROPAN eller UN 1965 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S. (Blandning C).
3. Bestämmelserna i 1.6.3.8 i ADR behöver inte tillämpas.
4. Alla andra tillämpliga bestämmelser i ADR ska vara uppfyllda.
5. En kopia av detta avtal ska medföras på transportenheten.
6. Detta avtal gäller till och med den 29 februari 2028 för transport på territorierna hos de fördragsparter till ADR som har undertecknat avtalet. Om det återkallas före detta datum av minst en av undertecknarna, ska det gälla fram till ovan nämnda datum endast för transport på territorierna hos de fördragsparter till ADR som har undertecknat avtalet men inte återkallat det.

Karlstad, den 15 juni 2023
Behörig myndighet för ADR i Sverige
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB



Camilla Asp
Överdirektör